

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

APSTIPRINĀTS
Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvaldes
iepirkuma komisijas
2018.gada 07.jūnijs sēdē (Protokols Nr.8)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_____ Arnis Mazalis

ATKLĀTA KONKURSA

**Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –
2.kārtas būvniecības darbi**

(Identifikācijas Nr. LSEZ2018/27EJZF/K-3)

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

ATKLĀTA KONKURSA

Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārtas būvniecības darbi
(Identifikācijas Nr. LSEZ2018/27EJZF/K-3
NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

1. Jautājums.

Vai ir iespējams iepirkuma daļā Nr.2 „Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana (projekts „Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”)” būvdarbu tāmē Lokālajā tāmē Nr.5 Poz.1.21, „Ūdensapgādes hidranta ROLEC MARINA montāža” minētā ūdensapgādes hidranta ROLEC MARINA vietā piedāvāt, kā ekvivalentu, siltinātu sauso virszemes hidrantu?

Atbilde.

Nē. Būvprojektā ir paredzēts uzstādīt ūdensapgādes hidrantu - ūdens sadales aku (kuģu apgādei), nevis siltinātu sauso virszemes hidrantu.